

令和6年4月24日
北沢総合支所
地域振興課

北沢タウンホール地下2階駐車場天井からの粉末飛散に伴う
駐車車両の汚損について

1 事故の概要

- (1) 発生日時 令和6年4月16日（火）午後7時頃
- (2) 発生場所 世田谷区北沢2丁目18番8号
北沢タウンホール 地下2階駐車場
- (3) 相手方 甲（駐車場利用者）
- (4) 事故内容 事故発生場所の付近では漏水が発生しており、一部駐車区画上部の天井梁に、コンクリート材が酸化したことにより発生した粉末が付着していた。この粉末が飛散し、当該駐車区画に駐車中の乗用車に汚損を生じさせた。
- (5) 損傷の程度 物損：車両後部に汚損あり

2 事後の対応

- (1) 事故発生以後、甲とは誠意を持って対応にあたっている。
- (2) 今回の事故を受け、当面の対応として、天井梁の清掃および粉末飛散防止処置を施し、事故発生場所以外での異常箇所の確認を実施した。さらに、施設管理会社による見回りの点検項目に当該箇所を追加し、これまで以上に施設の安全確保に努めていく。