


世田谷区公共建築物 Z E B 指針



出典 環境省HP ZEB PORTAL (<https://www.env.go.jp/earth/zeb>)

令和5年12月

世田谷区施設営繕担当部

ZEBとは

Net Zero Energy Buildingの略称。

エネルギー消費量を軽減・効率化し、さらに自家発電等によりエネルギーをすることでエネルギー消費量(収支)を実質ゼロにすること。

「ZEB」…省エネ・創エネを行い、エネルギー消費量収支ゼロ。

「Nearly ZEB」…省エネ・創エネを行い、外部からのエネルギー調達割合が25%以下。

「ZEB READY」…省エネを行い、必要なエネルギーを50%以下まで削減。

第1 世田谷区が目指すべき目標

(1) ZEB の目標

公共建築物を新築・改築する場合においては、Nearly ZEB (BEI $\leq$ 0.25) を目指す。ただし、屋上緑化・設備機器設置・屋上利用等により、太陽光発電設備を有効に設置できる面積が十分確保できない場合は、当面は ZEB Ready (BEI $\leq$ 0.50) を実現することとし、実用的な技術革新が進んだ際※には、Nearly ZEB が達成できる水準を目指すものとする。

大規模な改修を行う公共建築物には、ZEB 仕様を採用することにより、ZEB Ready の実現を目指す。

2050 年(令和 32 年)までに世田谷区の公共建築物全体の平均で BEI を 0.60 (ZEB Oriented 相当) 以下を目指す。

※太陽光発電設備等の技術の向上と導入コストの状況を踏まえ時代に沿った技術を活用し ZEB 実現を目指す。

(2) 新築・改築における BEI 及び BPI の目標値

新築・改築	BEI	BPI
目標値	0.25 (Nearly ZEB) 以下	0.60 以下
遵守値	0.50 (ZEB Ready) 以下	0.75 以下

公共建築物全体の平均で BEI 値 0.60 の達成を目指すため、ZEB 仕様以上を採用する。

(3) 大規模な改修における BEI 及び BPI の目標値

大規模な改修	BEI	BPI
目標値	0.50 (ZEB Ready) 以下	原則 0.75 以下

大規模な改修以外の改修の際は、公共施設省エネ指針に準じて省エネルギーに資する対策を検討する。例えば、窓の ZEB 仕様への交換、窓を改修しない場合でも断熱窓フィルムを貼るなどの対応、高効率の設備機器の選定、既存外壁の断熱強化などについて、将来の計画や有効性を踏まえ、総合的に判断する。

(4) 適用の時期

本指針の決定日以降に、新たに基本設計に着手する建築物より適用する。

注) 公共建築物：原則、居室を有する区有建築物を本指針の対象とする。ただし、区営住宅の新築・改築の際は、住宅用途のため ZEH となり、基準が異なることから対象としない。


大規模な改修：本指針では、躯体を残し、全面的に内装を撤去する改修等とする。

BEI：エネルギー消費量を評価する指標。基準となるエネルギー消費量を BEI=1.0 とし、対象建築物のエネルギー消費量が少ないほど BEI 値は小さくなる

BPI：外皮（屋根、壁、窓）性能を評価する指標。基準となる外皮性能を BPI=1.0 とし、対象建築物の外皮性能が高いほど BPI 値は小さくなる。

第2 新築・改築における ZEB 仕様

(1) 概要



仕様／項目	ZEB 仕様	
断熱材	屋根	高断熱化 ①
	外壁	高断熱化 ②
開口	窓	高断熱化+日射遮蔽 ③
空調		高効率機器 ④
		全熱交換器の採用 ⑤

仕様／項目	ZEB 仕様	
換気	高効率機器	⑥
照明	LED 照明+照明制御	⑦
昇降機	電力回生あり	⑧
給湯	高効率機器+配管保温強化+節湯水栓	⑨

(2) 建築物の仕様

ZEB 仕様リストを以下に示す。効果が大きい仕様は、効果の列に★を記載した。

仕様／項目		平成 28 年基準相当 (BEI=1.0 の仕様)	ZEB 仕様	効果
断熱材	屋根	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1 種 50mm	熱貫流率：0.40W/m ² ・K 以下 ※1 例) 押出法ポリスチレンフォーム保温板 1 種 85mm 押出法ポリスチレンフォーム保温板 3 種 60mm	★
	外壁	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1 種 25mm	熱貫流率：0.55W/m ² ・K 以下 ※1 例) 吹付け硬質ウレタンフォーム A 種 1 50mm	★
開口部	窓	単板ガラス(熱貫流率 6.0W/m ² K 日射熱取得率 0.88) または 二層複層ガラス (Low-E なし、中空層 6mm、 熱貫流率 3.3W/m ² K 日射熱取得率 0.79)	複層ガラス (Low-E 1 枚、乾燥空気、中空層 6mm：熱貫流率 2.6W/m ² K 日射熱取得率 0.40) 同等以上 窓ブラインド (カーテンやロールスクリーン等を含む) あり	★
空調		個別熱源：ビル用マルチエアコン (EHP・標準型)	個別熱源：ビル用マルチエアコン (EHP・高効率・高 COP 型 ※2)	★
			個別熱源：パッケージエアコン	★
		個別熱源：ビル用マルチエアコン (GHP)	個別熱源：ビル用マルチエアコン (GHP) 一部	
			全熱交換器	★
換気		標準電動機	高効率電動機 (トッランナーモーター)	★
			インバータ制御	★
照明		Hf 型蛍光灯相当	LED 照明	★
			在室検知制御 (点滅方式) ※3	
			明るさ検知制御 (調光方式) ※3	
			タイムスケジュール制御 ※3	
昇降機		交流帰還制御	VVVF (電力回生ありギアレス)	
給湯			ヒートポンプパッケージ給湯器 ※3	
			保温仕様 ※4	
			節湯水栓 例) 自動水栓、節湯型シャワーヘッド	

※1 室内側・屋外側熱伝達率を含んだ構成する部材全体の熱貫流率を示す。

※2 高効率・高 COP 型とは下記の基準を満たすものとする。

相当馬力	8	10	12	14	16	18	20
冷暖	4.0	3.4	3.5	3.5	3.6	3.7	3.6
平均 COP	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上

※3 監督員の判断により必要な場所に設置する。例：トイレ（在室検知制御）

※4 保温仕様とは、配管保温仕様が以下の場合のことを指す。

管径 50mm 未満：保温材厚さ 20mm 以上

管径 50mm 以上 125mm 未満：保温材厚さ 25mm 以上

管径 125mm 以上：保温材厚さ 50mm 以上

第3 創出エネルギー基準

指針において採用する創出エネルギーは、当面、太陽光発電設備とする。

太陽光発電設備の設置基準

新築・改築する場合においては、太陽光発電設備は、Nearly ZEB を達成できる量を設置することを目指す。

利用形態等により設置容量の確保が困難な場合においても「公共施設省エネ指針運用基準」に定める下記の容量以上を設置する。

延床面積

1,500 m²未満 . . . 5 kW

1,500 m²以上、3,000 m²未満 . . . 10 kW

3,000 m²以上、5,000 m²未満 . . . 20 kW

5,000 m²以上 . . . 30 kW

標準設計仕様書 (平成26～35年度)

令和6年8月5日(月)世田谷区立砧小学校・砧幼稚園
改築基本構想見直し検討委員会用 抜粋版

平成26年12月改訂版
世田谷区教育委員会

第2章 標準設計仕様書 設計指針

1. 指針

世田谷区立小・中学校の改築に伴い、基本構想から基本・実施設計、最終的な工事に至る全工程に対して、基本となる方針を示す。

本標準設計仕様書により保有すべき一定の水準を示すことにより、学校間における質的な格差が生じないようにする。

運用にあたり、原則として以下の3点を確認し、これを確実に達成するための各部門計画の仕様を定め、世田谷区及び設計者との共通の見解とする。

1. 工事工程における期間や工法等を検証し、計画的にかつ、効率的に改築を実施する。
2. 求められる教育環境への対応や、地域コミュニティの核としての機能の整備を進めつつも、シンプルで、できる限りコンパクトな学校施設とし、総延床面積の縮減と工事費抑制を図る。
3. 長期的な施設管理を容易にする施設設計を実施する。

ただし、本標準設計仕様書は原則的なものであり、標準化によって学校施設の計画の画一化を促すものではない。

したがって、各学校の特性や計画条件を生かしつつ、効率的に検討を進め、工事費用等の縮減を実現しながら、学校の特色に応じた個性ある学校の実現を目指すものとする。

また、使用諸室の機能に基準がある場合は、掌握する担当課において基準等を定めることとする。ただし、この仕様書を越えるものとししない。

また、長寿命化改修(リノベーション)による施設整備を採用する場合の指針等については、現在実施校となっている深沢中学校をモデル校として、今後検証し、策定していくこととする。当面、本標準設計仕様書を基本とした教育環境整備を行うものとする。ただし、各学校の個々の施設状況によって、小中学校改修工事標準仕様書の運用も併用していく。

なお、本標準設計仕様書は、適宜検証を重ね、必要に応じて3年から4年を目安に修正を行うものとする。

3. 各室仕上げ・設備概要の取り扱い

(1) 小学校の各室計画

分類	No	室 名	基準面積 (㎡)	建築関連(内装仕上)				電気設備			弱電設備						空調機械	給排水	
				床	巾木	腰・壁	天井	照明	コンセント	他	非常用インターホン	エレベーター	LANアウトレット	TV	自火報	機械警備用	換気・空調	流し台等	給湯
児童・学習ゾーン	1	普通教室	64	FL	W	GB塗	GB-PD	500/◎	○	－	○	○	○	○	○	－	△・○	－	－
	2	ワークスペース (将来対応普通教室)	64	FL	W	GB塗	GB-PD	500/◎	○	－	○	○	○	○	○	－	△・○	－	－
	3	図書室 (基準面積に準備室含)	128	FL	W	GB塗	GB-PD	500/－	○	－	○	○	○	－	○	－	○・○	HB	－
	4	パソコン室 (基準面積に準備室含)	96	VT+FF	V	GB塗	GB-PD	500/－	◎	OA床対応	○	○	◎	－	○	○	○・○	－	－
	5	理科室 (基準面積に準備室含)	128	VS	V	GB塗	GB-D	500/－	○	－	○	○	○	○	○	－	△・○	HL	△(HLのみ)
	6	音楽室[第一(高学年)/第二(低学年)] (準備室含)	128/64	FL	W	有孔ベニヤ	RB	500/－	◎	音響	○	○	○	○	○	－	○・○	－	－
	7	図工室 (基準面積に準備室・作品庫含)	144	VS	V	GB塗	GB-D	500/－	◎	－	○	○	○	－	○	－	△・○	HL	△(HLのみ)
	8	家庭科室 (基準面積に準備室含)	128	VS	V	GB塗	GB-D	500/－	◎	－	○	○	○	－	○	－	△・○	HL・洗濯機	△(HLのみ)
	－	各室準備室(パソコン準備室を除く)	(上記に含む)	VS	V	GB塗	GB-D	300/－	○	－	－	○	○	－	○		△・－	HB(家庭科のみK)	－
	9	特別支援学級等 ※1	適宜	FL	W	GB塗	GB-PD	500/－	◎	音響(必要に応じ)	○	○	○	○	○	－	△・○	別途仕様による	
児童・生活ゾーン	10	個別支援室	16	VS	V	GB塗	GB-D	300/－	○	－	○	○	－	－	○	－	△・○	－	－
	11	多目的ルーム	192	FL	W	GB塗	GB-PD	500/－	◎	音響	○	○	○	○	○	－	△・○	手洗場	－
	12	展示コーナー	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	児童会室	32	VS	V	GB塗	GB-D	500/－	○	－	○	○	○	－	○	－	△・○	－	－
	14	児童用昇降口	適宜	(下履)T/(上履き)VS	(下履)T/(上履き)V	GB塗	GB-D	200/○	○	－	－	○	－	－	○	○	－	－	－
	15	児童用便所 ※2	適宜	VS	床材立上	T・GB塗	ケイカル板+EP	200/○	○	－	－	○	－	－	○	－	△・○	別途仕様による※1	
	16	手洗所・水場他	－	VS	V	GB塗	GB-D	200/○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	HL	－
	17	児童用更衣室	64	VS	V	GB塗	GB-D	200/－	○	－	○	○	－	－	○	－	△・○	－	－
	18	帰宅困難児童用備蓄倉庫	16	VS(無)	V(無)	GB塗(無)	GB-D(無)	200/－	○	－	－	－	－	－	○	－	△・－	－	－
職員・管理ゾーン	19	新BOP室	192	FL(主要室)	W(主要室)	GB塗	GB-PD	500/－	○	－	◎	○	○	○	○	－	△・○	K・SK・洗濯機	○
	20	職員室	128	VT+FF	V	GB塗	GB-D	500/－	◎	OA床対応	◎	○	○	○	◎	○	○・○	K	○
	21	校長室	32	VT+FF	V	GB塗	GB-D	500/－	◎	OA床対応	－	○	○	○	○	○	○・○	S	－
	22	事務室 (基準面積に事務物品倉庫を含む)	32	VT+FF	V	GB塗	GB-D	500/－	◎	OA床対応	－	○	○	○	○	○	○・○	S	－
	23	主事室 (基準面積に主事用倉庫を含む)	32	VS	V	GB塗	GB-D	300/－	○	－	－	○	－	○	◎	○	△・○	K・洗濯機	○
	24	会議室	32	VS	V	GB塗	GB-PD	500/－	○	－	－	○	○	－	○	－	△・○	－	－
	25	地域・学校会議室	32	VS	V	GB塗	GB-D	500/－	○	－	－	○	○	－	○	－	△・○	S	－
	26	印刷室	32	VS	V	GB塗	GB-D	300/－	◎	－	－	○	－	－	○	－	△・－	－	－
	27	放送室	32	VT+FF	V	有孔ベニヤ	GB-PD	☆	◎	音響	○	○	○	○	○	－	△・○	－	－
	28	湯沸スペース	－	－	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	△・－	K	○
	29	倉庫・教材室	適宜	VS(無)	V(無)	GB塗(無)	GB-D(無)	200/－	○	－	－	－	－	－	○	－	△・－	－	－
	30	保健室	96	VS	V	GB塗	GB-D	500/☆	◎	－	○	○	○	－	○	○	○・○	K・SK・洗濯機	○
	31	教育相談室(スクールカウンセラー室)	32	VS	V	GB塗	GB-D	500/☆	○	－	○	○	○	－	○	－	△・○	－	－
	32	給食室 (諸室含む) ※3	(別表による)	厨房用VS	床材立上	化ケイカル板	ケイカル板+CPP	500/☆	◎	－	－	○	○	－	○	○	☆・○	別途仕様による※3	
	－	配膳室	16	VS	V	GB塗	GB-D	200/－	○	－	－	○	－	－	○	－	△・－	別途仕様による※3	
	33	職員・来客用昇降口	適宜	(下履)T/(上履き)VS	(下履)T/(上履き)V	GB塗	GB-D	200/○	○	－	－	○	－	－	○	○	－	－	－
	34	職員・来客用便所 ※2	適宜	VS	床材立上	T・GB塗	ケイカル板+EP	200/○	○	－	－	○	－	－	○	－	△・－	別途仕様による※2	
	－	多機能トイレ ※2	適宜	VS	床材立上	T・GB塗	ケイカル板+EP	200/○	○	－	－	○	－	－	○	－	△・－	別途仕様による※2	
	35	教職員休憩室	32	VS	V	GB塗	GB-D	200/－	○	－	－	○	－	－	○	－	△・○	HB	－
	36	教職員更衣室	男女各16	VS	V	GB塗	GB-D	200/－	○	－	－	○	－	－	○	－	△・－	－	シャワー
	37	廊下・階段・踊り場・スロープ	適宜	VS	V	GB塗	GB-D	200/○	○	－	－	○	－	－	○	○	－	－	－
	38	昇降機	1基	RT	SP	SP	SP	メーカーに準じる			適宜(地震・火災・停電・遠隔等)						－	－	－
運動	39	体育館(アリーナ/ステージ)	700/100	体育用FL	W(無)	有孔ベニヤ	無	500/－	◎	☆	○	○	○	－	○	○	△・－	－	－
	40	プール	25m×6コース	防滑性VS	－	－	－	－	◎	－	－	○	－	－	－	○	－・－	－	△(シャワー)
	－	プール付属室(監視室、更衣室、トイレ) (通路等共用部を含む)	120	防滑性VS	床材立上	GB塗	ケイカル板+EP	200/－	◎	監視室に音響	－	○	－	－	○	－	監視室にエアコン	HB(監視室)	－
	－	〃 (倉庫、機械室、プールビット)	50	－	－	－	－	200/－	○	－	－	－	－	－	○	－	△・－	HB	－
地域	41	校庭付属施設	適宜	コンクリート又はモルタル金ゴテ				200/－	○	☆	－	○	－	－	○	－	△・－	－	－
	42	防災倉庫	50	コンクリート又はモルタル金ゴテ				200/－	○	－	－	－	－	－	○	－	△・除湿機	－	－

※1 特別支援学級設計標準仕様（詳細版）による。

※2 学校トイレ工事共通仕様書による。

※3 給食室設計仕様書による。

ダウンライト、誘導灯はLED

※機械警備：1階の居室は全て

※ 内装については、用途やコスト等を検討し、適切なものを選択すること。

区立幼稚園集約化等計画

～今後の区立幼稚園・認定こども園のあり方について～

世田谷区立砧小学校・砧幼稚園

改築基本構想見直し検討委員会用 抜粋版

令和 4 年 8 月
世田谷区教育委員会