

第5回  
世田谷区立松沢中学校改築基本構想検討委員会 議事要旨

日 時	令和7年10月6日(月)午前10時00分～午前10時40分
場 所	松沢中学校 会議室
議 題	1. 第4回検討委員会議事要旨の確認について 2. 基本構想案の決定について 3. 基本設計で考慮すべき事項について 4. 改築だより3号(案)について 5. 今後のスケジュールについて
配 布 資 料	資料1 第4回検討委員会議事要旨(案) 資料2 配置計画図(案)及び外構計画図(案) 資料3 建替えステップ図(案) 資料4 基本設計で考慮すべき事項(案) 資料5 改築だより3号(案) 資料6 今後のスケジュール(予定)

議 題	議事内容(要旨)	
1. 第4回検討委員会議事要旨の確認について	事務局	・第4回検討委員会議事要旨を確認。修正の必要があれば10/10(金)までに連絡いただきたい。修正がなければ(案)を削除し、ホームページに掲載。
2. 基本構想案の決定について	事務局 委員 事務局 委員 委員 事務局 委員 事務局 委員 事務局 委員 事務局 委員 事務局	・資料2、3について説明。 ・改築校舎棟の床高さが60cmとなっているが、東側道路との高さ関係について、説明いただきたい。 →改築校舎棟の床高さは、浸水対策も考慮し、屋内運動場棟に合わせて60cmで計画した。学校敷地と東側道路の高低差が60cm程度の位置に給食及び松沢図書室車両の搬入スペースを設けて段差処理をした。搬入車両駐車場を敷地北東から東側中央に移動したこと、既存校舎解体を待つことなく給食室の利用が可能となり、北東の車両用スロープも不要となった。 ・砂入り人工芝舗装とした場合、鉄スパイクが使えなくなるが影響はあるか。 →靴の種類で調整可能と考えている。 ・校庭用の体育倉庫は、屋内運動場棟1階以外に想定しているか。 →武道場・プール棟1階の防災備蓄倉庫を体育倉庫に変えるなど基本設計以降で調整。あわせて、分散配置している防災倉庫の配置についても検討する。 ・屋内運動場棟1階に、屋外から直接入れるトイレがない。 →基本設計以降で調整することとしたい。 ・教職員の駐輪スペースが必要ではないか。 →基本設計以降で調整することとしたい。 ・マンホールトイレの位置は、現状の位置から変更するのか。 →移動を検討している。基本設計以降で調整することとしたい。

	委員 事務局 委員 事務局 委員 事務局 事務局	<ul style="list-style-type: none"> <li>・砂入り人工芝の上で火を使用できるか。災害時には、炊き出しだが想定される。 →耐熱シートを敷いて使用可能。</li> <li>・配置計画は今回の案で確定か。 →大きな方針(建物配置など)は確定させていただくが、学校や地域の意見を伺いながら、諸室配置の入替えや校庭舗装について、基本設計以降で調整することとしたい。</li> <li>・動線等の詳細については、教職員・生徒の意見を反映して対応いただきたい。 →そのように対応させていただく。</li> <li>・配置計画・外構計画は現案で決定する。</li> </ul>
3. 基本設計で考慮すべき事項について	事務局	<ul style="list-style-type: none"> <li>・資料 4 について説明。</li> </ul>
4. 改築だより3号(案)について	事務局	<ul style="list-style-type: none"> <li>・資料 5 について説明。</li> </ul>
5. 今後のスケジュールについて	事務局	<ul style="list-style-type: none"> <li>・資料 6 について説明。</li> </ul>
その他	委員 事務局	<ul style="list-style-type: none"> <li>・7月に実施したアンケート等を知らなかつた保護者がいたと聞いている。今後も説明会の実施が予定されているので、保護者や地域住民に周知が行き届くよう、検討いただきたい。 →周知方法について検討し、可能な限り対応させていただく。</li> </ul> <p style="text-align: right;">以上</p>