

エレベーター及び乗降ロビー

No.	1	
整備項目	ボタン	
建物名	教育総合センター	
具体的な整備内容	ボタンに点字表示と文字・図形の浮き彫りがされており、視覚障害者等が円滑に操作できるようになっている。	

No.	2	
整備項目	乗降ロビー	
建物名	教育総合センター	
具体的な整備内容	注意喚起用の点状ブロックをエレベーター出入口ではなく乗場ボタン側に寄せて敷設している。	

No.	3	
整備項目	かご内・乗降ロビー	
建物名	教育総合センター	
具体的な整備内容	かご内・乗降ロビーにかごの昇降方向を表示している。	