

ふじやまビレジ水道水の放射能測定結果について

- 1採取場所世田谷区民健康村ふじやまビレジ(群馬県利根郡川場村谷地1320)
- 2測定機器CANBERRA社製 Ge半導体検出器
- 3測定方法ゲルマニウム半導体検出器を用いたγ線スペクトロメトリーによる核種分析法
※「水道水の放射能測定マニュアル」(平成23年10月 厚生労働省健康局水道課)に準拠
- 4測定機関一般社団法人 群馬県薬剤師会(環境衛生試験センター)
- 5試料採取日令和8年8月18日
- 6測定条件

試料量	2.00kg
測定時間	2414秒

7 測定結果

測定核種	測定結果	検出限界値
放射性ヨウ素 (¹³¹ I)	不検出	0.8Bq/kg未満
放射性セシウム (¹³⁴ Cs)	不検出	0.9Bq/kg未満
放射性セシウム (¹³⁷ Cs)	不検出	0.8Bq/kg未満