

(1)

| 機器名称 | 設置階 | 機器型式 | 機器仕様 | 台数 | 電圧 (V) | 相 (φ) | 合計電力量 (KW) | インターロック | 備考 |
|------------------|-----|-------------------------------|--|-------|--------|-------|-------------------|---------|--|
| 1階各居室系統空調用屋外機 | 屋階 | 冷暖7-タイプビル用7.5kw屋外機 (呼称: 22HP) | 温度条件: 室内 (夏季) DB 26°C (冬季) DB 22°C 外気条件はJIS基準による。 冷房能力 61.5KW 暖房能力 69.0KW COMP (2.7+4.5)+(4.2+4.5)KW FAN 0.75KWx2 (DCインバーター機) | 1組 | 200 | 3 | 17.4 | | 付属品: 屋外機用防振ゴム架台装置 屋外機用基礎コンクリート (1100Dx3100Wx200H) |
| 1階玄関用空調機 | 1階 | 天吊機4方向吹出しタイプ (呼称: 4.0HP) | 温度条件: 室内 (夏季) DB 26°C (冬季) DB 22°C 冷房能力: 11.2KW 暖房能力: 12.5KW FAN: 120W 付属品: ワイヤードリモコン&ケーブル: ロングライフレール: BSユニット | 1 | 200 | 1 | 0.056 | | ゴム防振吊 |
| 1階事務室空調機 | 1階 | 天吊機1方向吹出しタイプ (呼称: 1.0HP) | 温度条件: 室内 (夏季) DB 26°C (冬季) DB 22°C 冷房能力: 2.8KW 暖房能力: 3.2KW FAN: 15W 付属品: ワイヤードリモコン&ケーブル: ロングライフレール: BSユニット | 1 | 200 | 1 | 0.015 | | ゴム防振吊 |
| 1階相談室空調機 | 1階 | 天吊機1方向吹出しタイプ (呼称: 1.0HP) | 温度条件: 室内 (夏季) DB 26°C (冬季) DB 22°C 冷房能力: 2.8KW 暖房能力: 3.2KW FAN: 15W 付属品: ワイヤードリモコン&ケーブル: ロングライフレール: BSユニット | 1 | 200 | 1 | 0.015 | | ゴム防振吊 |
| 1階会議室空調機 | 1階 | 天吊機4方向吹出しタイプ (呼称: 1.25HP) | 温度条件: 室内 (夏季) DB 26°C (冬季) DB 22°C 冷房能力: 3.6KW 暖房能力: 4.0KW FAN: 56W 付属品: ワイヤードリモコン&ケーブル: ロングライフレール: BSユニット | 1 | 200 | 1 | 0.015 | | ゴム防振吊 |
| 1階食堂系統空調機 | 1階 | 天吊機4方向吹出しタイプ (呼称: 2.8HP) | 温度条件: 室内 (夏季) DB 26°C (冬季) DB 22°C 冷房能力: 8.0KW 暖房能力: 9.0KW FAN: 56W 付属品: ワイヤードリモコン&ケーブル: ロングライフレール: BSユニット | 2 | 200 | 1 | 0.056x2 =0.112 | | ゴム防振吊 |
| 1階多目的室空調機 | 1階 | 天吊機4方向吹出しタイプ (呼称: 3.2HP) | 温度条件: 室内 (夏季) DB 26°C (冬季) DB 22°C 冷房能力: 9.0KW 暖房能力: 10.0KW FAN: 56W 付属品: ワイヤードリモコン&ケーブル: ロングライフレール: BSユニット | 2 | 200 | 1 | 0.056x2 =0.112 | | ゴム防振吊 |
| 1階更衣室空調機 | 1階 | 天吊機4方向吹出しタイプ (呼称: 1.0HP) | 温度条件: 室内 (夏季) DB 26°C (冬季) DB 22°C 冷房能力: 2.8KW 暖房能力: 3.2KW FAN: 56W 付属品: ワイヤードリモコン&ケーブル: ロングライフレール: BSユニット | 1 | 200 | 1 | 0.056 | | ゴム防振吊 |
| 1階調理室空調機 | 1階 | 天吊機2方向吹出しタイプ (呼称: 1.6HP)ダブタイプ | 温度条件: 室内 (夏季) DB 26°C (冬季) DB 22°C 冷房能力: 4.5KW 暖房能力: 5.0KW FAN: 20W 付属品: ワイヤードリモコン&ケーブル: ロングライフレール: BSユニット | 1 | 200 | 1 | 0.02 | | ゴム防振吊 |
| 2階各居室系統空調用屋外機 | 屋階 | 冷暖7-タイプビル用7.5kw屋外機 (呼称: 22HP) | 温度条件: 室内 (夏季) DB 26°C (冬季) DB 22°C 外気条件はJIS基準による。 冷房能力 61.5KW 暖房能力 69.0KW COMP (2.7+4.5)+(4.2+4.5)KW FAN 0.75KWx2 (DCインバーター機) | 1組 | 200 | 3 | 17.4 | | 付属品: 屋外機用防振ゴム架台装置 屋外機用基礎コンクリート (1100Dx3100Wx200H) |
| 2階静養室(身障者)空調機 | 2階 | 天吊機4方向吹出しタイプ (呼称: 2.5HP) | 温度条件: 室内 (夏季) DB 26°C (冬季) DB 22°C 冷房能力: 7.1KW 暖房能力: 8.0KW FAN: 56W 付属品: ワイヤードリモコン&ケーブル: ロングライフレール: BSユニット | 1 | 200 | 1 | 0.056 | | ゴム防振吊 |
| 2階スタッフステーション空調機 | 2階 | 天吊機4方向吹出しタイプ (呼称: 1.6HP) | 温度条件: 室内 (夏季) DB 26°C (冬季) DB 22°C 冷房能力: 4.5KW 暖房能力: 5.0KW FAN: 56W 付属品: ワイヤードリモコン&ケーブル: ロングライフレール: BSユニット | 1 | 200 | 1 | 0.056 | | ゴム防振吊 |
| 2階浴室空調機 | 2階 | 天吊機2方向吹出しタイプ (呼称: 1.6HP)ダブタイプ | 温度条件: 室内 (夏季) DB 26°C (冬季) DB 22°C 冷房能力: 4.5KW 暖房能力: 5.0KW FAN: 20W 付属品: ワイヤードリモコン&ケーブル: ロングライフレール: BSユニット | 1 | 200 | 1 | 0.02 | | ゴム防振吊 |
| 2階乳児室空調機 | 2階 | 天吊機4方向吹出しタイプ (呼称: 2.8HP) | 温度条件: 室内 (夏季) DB 26°C (冬季) DB 22°C 冷房能力: 8.0KW 暖房能力: 9.0KW FAN: 56W 付属品: ワイヤードリモコン&ケーブル: ロングライフレール: BSユニット | 1 | 200 | 1 | 0.056 | | ゴム防振吊 |
| 2階静養室(和室1,2)空調機 | 2階 | 天吊機2方向吹出しタイプ (呼称: 1.6HP)ダブタイプ | 温度条件: 室内 (夏季) DB 26°C (冬季) DB 22°C 冷房能力: 4.5KW 暖房能力: 5.0KW FAN: 20W 付属品: ワイヤードリモコン&ケーブル: ロングライフレール: BSユニット | 各1 計2 | 200 | 1 | 0.02x2 =0.04 | | ゴム防振吊 |
| 2階静養室(3~5)空調機 | 2階 | 天吊機2方向吹出しタイプ (呼称: 1.6HP)ダブタイプ | 温度条件: 室内 (夏季) DB 26°C (冬季) DB 22°C 冷房能力: 4.5KW 暖房能力: 5.0KW FAN: 20W 付属品: ワイヤードリモコン&ケーブル: ロングライフレール: BSユニット | 各1 計3 | 200 | 1 | 0.02x3 =0.06 | | ゴム防振吊 |
| 2階静養室(家族)空調機 | 2階 | 天吊機2方向吹出しタイプ (呼称: 1.6HP)ダブタイプ | 温度条件: 室内 (夏季) DB 26°C (冬季) DB 22°C 冷房能力: 4.5KW 暖房能力: 5.0KW FAN: 20W 付属品: ワイヤードリモコン&ケーブル: ロングライフレール: BSユニット | 1 | 200 | 1 | 0.02 | | ゴム防振吊 |
| 2階静養室(家族和室)空調機 | 2階 | 天吊機2方向吹出しタイプ (呼称: 0.8HP)ダブタイプ | 温度条件: 室内 (夏季) DB 26°C (冬季) DB 22°C 冷房能力: 2.2KW 暖房能力: 2.5KW FAN: 20W 付属品: ワイヤードリモコン&ケーブル: ロングライフレール: BSユニット | 1 | 200 | 1 | 0.02 | | ゴム防振吊 |
| 2階休憩室空調機 | 2階 | 天吊機4方向吹出しタイプ (呼称: 1.25HP) | 温度条件: 室内 (夏季) DB 26°C (冬季) DB 22°C 冷房能力: 3.6KW 暖房能力: 4.0KW FAN: 56W 付属品: ワイヤードリモコン&ケーブル: ロングライフレール: BSユニット | 1 | 200 | 1 | 0.056 | | ゴム防振吊 |
| 2階EV用空調機 | 2階 | 天吊機2方向吹出しタイプ (呼称: 1.6HP)ダブタイプ | 温度条件: 室内 (夏季) DB 26°C (冬季) DB 22°C 冷房能力: 4.5KW 暖房能力: 5.0KW FAN: 20W 付属品: ワイヤードリモコン&ケーブル: ロングライフレール: BSユニット | 1 | 200 | 1 | 0.056 | | ゴム防振吊 |
| 2階乳児室空気清浄機(加湿器付) | 2階 | 床置型 | 空気清浄機能: 最大風量 (300CMH)、フィルター: 抗7μm除菌HEPAフィルター、加湿機能: 気化式、加湿量: 600ml/時 | 1 | 100 | 1 | 0.041 | | 三菱電機; MA-516SV形 |

- 注記 (1) 各屋外機と屋内機間の制御ケーブルは全て本工事で行う。
(2) 各屋内機のコントローラと屋内機の制御ケーブルは全て本工事とする但し配管工事は電気工事とする。
(3) 屋内機は全てドレンアップ 効付きとする。

(仮称) 産後ケアセンター新築工事

TITLE: 空調設備工事

機器表 (1)

SCALE: _____

DATE: 07/08/10 NO. M-02

機器表 (2)

| 機器番号 | 機器名称 | 設置階 | 機器型式 | 機器仕様 | 台数 | 電圧 (V) | 相 (φ) | 合計電力量 (KW) | インターロック | 備 考 |
|-------------|--------------------|-----|--------------------------------|--|-------|--------|-------|-------------------|---------|--|
| 3-1 (屋外機) | 3階各居室系統空調用屋外機 | 屋階 | 冷暖7-タイプビル用マルチ屋外機 (呼称: 22HP) | 温度条件: 室内 (夏季) DB 26°C (冬季) DB 22°C 外気条件はJIS基準による。 冷房能力 61.5KW 暖房能力 69.0KW COMP (2.7+4.5)+(4.2+4.5)KW FAN 0.75KWx2 (DCインバーター機) | 1組 | 200 | 3 | 17.4 | | 付属品: 屋外機用防振ゴム架台設置 屋外機用基礎コンクリート (1100Dx3100Wx200H) |
| 3-1 a (屋内機) | 3階ファミリー室空調機 | 屋階 | 天吊機4方向吹出しタイプ (呼称: 2.5HPx2) | 温度条件: 室内 (夏季) DB 26°C (冬季) DB 22°C 冷房能力: 7.1KW 暖房能力: 8.0KW FAN: 56W 付属品: ワイヤードリモコン&ケーブル: ロングライフフィルター: BSユニット | 2 | 200 | 1 | 0.056x2 =0.112 | | ゴム防振吊 |
| 3-1 b (屋内機) | 3階静養室 (個室2~7) 空調機 | 3階 | 天吊機2方向吹出しタイプ (呼称: 1.6HP) | 温度条件: 室内 (夏季) DB 26°C (冬季) DB 22°C 冷房能力: 4.5KW 暖房能力: 5.0KW FAN: 20W 付属品: ワイヤードリモコン&ケーブル: ロングライフフィルター: BSユニット | 各1 計7 | 200 | 1 | 0.02x7 =0.14 | | ゴム防振吊 |
| 3-1 c (屋内機) | 3階静養室 (個室1、家族) 空調機 | 3階 | 天吊機2方向吹出しタイプ (呼称: 2.0HP) | 温度条件: 室内 (夏季) DB 26°C (冬季) DB 22°C 冷房能力: 5.6KW 暖房能力: 6.3KW FAN: 20W 付属品: ワイヤードリモコン&ケーブル: ロングライフフィルター: BSユニット | 1 | 200 | 1 | 0.02 | | ゴム防振吊 |
| 3-1 d (屋内機) | 3階静養室 (家族和室) 空調機 | 3階 | 天吊機2方向吹出しタイプ (呼称: 0.8HP) | 温度条件: 室内 (夏季) DB 26°C (冬季) DB 22°C 冷房能力: 2.2KW 暖房能力: 2.5KW FAN: 10W 付属品: ワイヤードリモコン&ケーブル: ロングライフフィルター: BSユニット | 1 | 200 | 1 | 0.01 | | ゴム防振吊 |
| 3-1 e (屋内機) | 3階作業室空調機 | 3階 | 天吊機4方向吹出しタイプ (呼称: 1.25HP) | 温度条件: 室内 (夏季) DB 26°C (冬季) DB 22°C 冷房能力: 3.6KW 暖房能力: 4.0KW FAN: 56W 付属品: ワイヤードリモコン&ケーブル: ロングライフフィルター: BSユニット | 1 | 200 | 1 | 0.056 | | ゴム防振吊 |

- 注記(1) 各屋外機と屋内機間の制御用ケーブルは全て本工事で行う。
 (2) 各屋内機のコントロールSWと屋内機の制御ケーブルは全て本工事とする但し配管工事は電気工事とする。
 (3) 屋内機は全てドレンアップ機付きとする。

機器表

| 番号 | 機器名称 | 設置階 | 機器型式 | 機器仕様 | 台数 | 電圧(V) | 相(φ) | 電力(kW) | 防振ゴム吊 | 備考 |
|-----|-------------------------------|-----|------------------|---|----|-------|------|--------|-------|----------------------|
| 2-1 | 2階乳児室給排風機 | 2階 | 同上 | 150φ x 320CMH x 100Pa x 175W 付属品; コントロ-ルSW及びケーブル | 1 | 100 | 1 | 0.018 | ○ | 松下 FY-35LB1 |
| 1 | 1階調理室給気機 | 1階 | 消音ホ-ック付キャビネットファン | #13/4x1, 800CMHx200Pax0.3KW | 1 | 200 | 3 | 0.3 | ○ | 松下 FY-25SCX2 |
| 1 | 1階調理室排風機 | 1階 | 厨房用耐湿排風機 | 260φ x 2500CMHx200Pax0.55KW | 1 | 200 | 3 | 0.55 | ○ | 松下 FY-25TCH2 |
| 2 | 1階下足置き場排風機 | 1階 | 低騒音型天井扇 | 100φ x 70CMH x 50Pa x 12W 付属品; コントロ-ルSW及びケーブル | 1 | 100 | 1 | 0.012 | ○ | 松下 FY-24J6V/55 |
| 3 | 1階更衣室、倉庫排風機 | 1階 | 同上 | 100φ x 120CMHx50Pax20.5W 付属品; コントロ-ルSW及びケーブル | 1 | 100 | 1 | 0.021 | ○ | 松下 FY-24JG6V/55 常時換気 |
| 4 | 1階相談室排風機 | 1階 | 同上 | 100φ x 80CMH x 50Pa x 12W 付属品; コントロ-ルSW及びケーブル | 1 | 100 | 1 | 0.012 | ○ | 松下 FY-24J6V/55 |
| 5 | 1階会議室排風機 | 1階 | 同上 | 100φ x 120CMHx50Pax20.5W 付属品; コントロ-ルSW及びケーブル | 1 | 100 | 1 | 0.021 | ○ | 松下 FY-24J6V/55 |
| 6 | 1階ボ-室排風機 | 1階 | 壁付け自動温度センサ付ファン | 羽径16CMx50CMHx30Pax11.5W 付属品; SUS防雨フード, 電動シャ- | 1 | 100 | 1 | 0.012 | | 松下 FY-16PDTD |
| 7 | 1階身障者便所室排風機 | 1階 | 低騒音型天井扇 | 100φ x 90CMH x 70Pa x 15W 付属品; コントロ-ルSW及びケーブル | 1 | 100 | 1 | 0.079 | ○ | 松下 FY-24CK6 常時換気 |
| 8 | 1階便所、化粧室排風機 | 1階 | 中間ダクトファン | 200φ x 380CMHx120Pax95W 付属品; コントロ-ルSW及びケーブル | 1 | 100 | 1 | 0.095 | ○ | 松下 FY-25DZM3 |
| 9 | 1階事務室排風機 | 1階 | 低騒音型天井扇 | 100φ x 40CMH x 50Pa x 8W 付属品; コントロ-ルSW及びケーブル | 1 | 100 | 1 | 0.008 | ○ | 松下 FY-17J6/55 |
| 1 | 2階浴室排風機 | 2階 | 低騒音親子型天井扇 | 100φ x 80CMHx50Pax15W 付属品; コントロ-ルSW及びケーブル | 1 | 100 | 1 | 0.015 | ○ | 松下 FY-24CPS6 |
| 2 | 2階シャ-ユニット排風機 | 2階 | 低騒音型天井扇 | 100φ x 25CMHx50Pax8W 付属品; コントロ-ルSW及びケーブル | 1 | 100 | 1 | 0.008 | ○ | 松下 FY-17J6/55 |
| 3 | 2階身障者静養室便所排風機 | 2階 | 低騒音型天井扇 | 100φ x 80CMH x 50Pa x 15W 付属品; コントロ-ルSW及びケーブル | 1 | 100 | 1 | 0.015 | ○ | 松下 FY-24CK6 |
| 4 | 2階身障者静養室排風機 | 2階 | 低騒音型天井扇 | 100φ x 40CMHx50Pax8W 付属品; コントロ-ルSW及びケーブル | 1 | 100 | 1 | 0.008 | ○ | 松下 FY-17J6/55 |
| 5 | 2階便所排風機 | 2階 | 低騒音型天井扇 | 100φ x 80CMH x 50Pa x 15W 付属品; コントロ-ルSW及びケーブル | 1 | 100 | 1 | 0.015 | ○ | 松下 FY-24CK6 常時換気 |
| 6 | 2階倉庫排風機 | 2階 | 低騒音型天井扇 | 100φ x 40CMHx50Pax8W 付属品; コントロ-ルSW及びケーブル | 1 | 100 | 1 | 0.008 | ○ | 松下 FY-17J6/55 |
| 7 | 2階汚物室排風機 | 2階 | 低騒音型天井扇 | 100φ x 100CMHx50Pax15W 付属品; コントロ-ルSW及びケーブル | 1 | 100 | 1 | 0.015 | ○ | 松下 FY-24JK6/55 常時換気 |
| 8 | 2階洗濯室排風機 | 2階 | 低騒音型天井扇 | 100φ x 55CMHx50Pax8W 付属品; コントロ-ルSW及びケーブル | 1 | 100 | 1 | 0.008 | ○ | 松下 FY-24CK6 |
| 9 | 2階静養室(1~5, 家族室)シャ-ユニット, 便所排風機 | 2階 | 低騒音親子型天井扇 | 100φ x 55CMHx80Pax15W 付属品; コントロ-ルSW及びケーブル | 6 | 100 | 1 | 0.015 | ○ | 松下 FY-24CPS6 |
| 10 | 2階スタッフステ-ション、調乳室排風機 | 2階 | 低騒音親子型天井扇 | 100φ x 80CMH x 50Pa x 15W 付属品; コントロ-ルSW及びケーブル | 1 | 100 | 1 | 0.015 | ○ | 松下 FY-24CPS6 |
| 1-1 | 3階アイル-ム排風機 | 3階 | 低騒音型天井扇 | 100φ x 40CMHx50Pax8W 付属品; コントロ-ルSW及びケーブル | 1 | 100 | 1 | 0.008 | ○ | 松下 FY-17J6/55 |
| 1-2 | 3階アイル-ム便所排風機 | 3階 | 低騒音型天井扇 | 100φ x 70CMH x 50Pa x 15W 付属品; コントロ-ルSW及びケーブル | 1 | 100 | 1 | 0.015 | ○ | 松下 FY-24CK6 常時換気 |
| 1-3 | 3階倉庫排風機 | 3階 | 低騒音型天井扇 | 100φ x 40CMHx50Pax8W 付属品; コントロ-ルSW及びケーブル | 1 | 100 | 1 | 0.008 | ○ | 松下 FY-17J6/55 |
| 1-4 | 3階浴室排風機 | 3階 | 低騒音型天井扇 | 100φ x 60CMH x 50Pa x 15W 付属品; コントロ-ルSW及びケーブル | 1 | 100 | 1 | 0.015 | ○ | 松下 FY-24JK6/55 常時換気 |
| 1-5 | 3階脱衣、洗面排風機 | 3階 | 低騒音型天井扇 | 100φ x 85CMH x 50Pa x 15W 付属品; コントロ-ルSW及びケーブル | 1 | 100 | 1 | 0.015 | ○ | 松下 FY-24JK6/55 常時換気 |
| 1-6 | 3階汚物処理室排風機 | 3階 | 低騒音型天井扇 | 100φ x 60CMH x 50Pa x 15W 付属品; コントロ-ルSW及びケーブル | 1 | 100 | 1 | 0.015 | ○ | 松下 FY-24JK6/55 |
| 1-7 | 3階静養室(1~7, 家族室)シャ-ユニット, 便所排風機 | 3階 | 低騒音親子型天井扇 | 100φ x 55CMHx80Pax15W 付属品; コントロ-ルSW及びケーブル | 8 | 100 | 1 | 0.015 | ○ | 松下 FY-24CPS6 |

注記(1)